



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТОНКИНСКОМУ РАЙОНУ

ул. Советская, 28 «А», р.п. Тонкино, 606970
тел.(8-253) 47471,

от 31.01.2022 № 24 -2-56-19

На № от

Директору ЦДО р.п. Тонкино
Ершовой Л.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности

« 31 » января 2022 г.

р.п. Тонкино ул. Советская, д.28 а
город, село, район

Я. главный государственный инспектор Тонкинского района Нижегородской области по пожарному надзору майор вн. службы Торопов Сергей Александрович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление N 2 от « 31 » января 2022г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на (должностное лицо) Ершову Любовь Ивановну
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

(зарегистрированного(ную)) по адресу: Нижегородская обл., р.п. Тонкино ул. Октябрьская, 9 кв.10

установил:

28 января 2022 г. в 10 час. 00 мин. в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» р.п. Тонкино Нижегородской области расположенном по адресу: Нижегородская обл., Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Свободы, д.16

нарушил (а) требования законодательства о пожарной безопасности, а именно:

1	Не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией, чердачное помещение, здания класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч.2 ст.54,83; п. 4.4, 4.8, таб. 3 п.42 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; (ранее действовали требования п. 9 табл. А.1, п.38 табл. А3 приложение А СП 5.13130.2009)
2	Подсобные помещения на 1-ом этаже здания за туалетами «М» и «Ж» не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч.2 ст.54,83; приложение А, таб. А1 СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. п. 4.4, 4.8, таб. 1 п.16 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»).

3	<p>Не представлены сведения о наличии источников наружного противопожарного водоснабжения на расстоянии не более 200 м от любой точки здания. На территории, в объеме которой расположен объект, отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения включающимся в ночное время или работающими постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 68 Технического регламента; пункт 48 правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены</p>
---	--

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия:

- не установлен контроль за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)



Торопов С.А.

(расшифровка подписи)

Директор ЦДО р.п. Тонкино

31.01.2022

дата, должность, подпись

(Ершова Л.И.)

ФИО

представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)